

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«14» мая 2025 г., 24250061000218024071

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Рыбинскому району Управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Красноярскому краю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«29» мая 2025 г., 10 час. 00 мин. № 2505/234-24/33-В/ПВП**

(дата и время составления предписания)

**г. Заозерный, ул. Фабричная 8И**

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «14» мая 2025 г., № 2505/234-24/33-В/ПВП, учетный номер проверки 24250061000218024071.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:**

**осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:**

1. Буянков Денис Викторович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Рыбинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (государственный инспектор Рыбинского района по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителей группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. Выездная проверка проведена в отношении:**

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

1. край Красноярский, р-н Рыбинский, с Рыбное, 24:32:0649001:18

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЖАРКИ" ИНН 2448002861, адрес регистрации юридического лица: 663970, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, РЫБИНСКИЙ, 3 КМ ОТ СВОРОТА АВТОДОРОГИ ЗАОЗЕРНЫЙ-АГИНСКОЕ НА 23 КМ.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

**7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с «22» мая 2025 года, 10 час. 00 мин.

по «29» мая 2025 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

05 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. На объекте защиты (двухэтажное нежилое здание (медицинский корпус)) автоматическая пожарная сигнализация и система управления эвакуацией эксплуатируется сверх срока службы, отсутствует техническая документация на



АПС и СОУЭ, а также сведения о проведении ежегодного испытания АПС и СОУЭ.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2305/234-24/18-П от 30.05.2023, пункт предписания 5. Место выявления нарушения: КГАУ «СОЦ «Жарки»

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

**Срок устранения нарушения:**

01.06.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Провести замену автоматической пожарной сигнализации и системы управления эвакуацией людей при пожаре в медицинском корпусе.

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Предоставить сведения, документы, фотоматериалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения.

2. Отсутствует техническая документация на АПС и СОУЭ, а также сведения о проведении ежегодного испытания АПС и СОУЭ на двухэтажное нежилое здания (спальный корпус №2).. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2305/234-24/18-П от 30.05.2023, пункт предписания 7. Место выявления нарушения: КГАУ «СОЦ «Жарки».

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

**Срок устранения нарушения:**

01.06.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Предоставить техническую документацию на АПС и СОУЭ, а также сведения о проведении ежегодного испытания АПС и СОУЭ на двухэтажное нежилое здания (спальный корпус №2).

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Предоставить сведения, документы, фотоматериалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения.

3. На объекте защиты (одноэтажное нежилое здание (технический корпус)) автоматическая пожарная сигнализация и система управления эвакуацией эксплуатируется сверх срока службы, отсутствует техническая документация на АПС и СОУЭ, а также сведения о проведении ежегодного испытания АПС и СОУЭ.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2305/234-24/18-П от 30.05.2023, пункт предписания 11. Место выявления нарушения: КГАУ «СОЦ «Жарки».

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

**Срок устранения нарушения:**

01.06.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Произвести замену автоматической пожарной сигнализации и системы управления эвакуацией людей при пожаре в здании технического корпуса.

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Предоставить сведения, документы, фотоматериалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения.

4. На объекте защиты (одноэтажное нежилое здание (хозяйственный блок)) автоматическая пожарная сигнализация и система управления эвакуацией эксплуатируется сверх срока службы, отсутствует техническая документация на АПС и СОУЭ, а также сведения о проведении ежегодного испытания АПС и СОУЭ.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2305/234-24/18-П от 30.05.2023, пункт предписания 12. Место выявления нарушения: КГАУ «СОЦ «Жарки».

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

**Срок устранения нарушения:**



01.06.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Провести замену автоматической пожарной сигнализации и системы управления эвакуацией людей при пожаре в здании хозяйственного блока.

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Предоставить сведения, документы, фотоматериалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения.

5. На объекте защиты (трехэтажное нежилое здание (котельная)) автоматическая пожарная сигнализация и система управления эвакуацией эксплуатируется сверх срока службы, отсутствует техническая документация на АПС и СОУЭ, а также сведения о проведении ежегодного испытания АПС и СОУЭ. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2305/234-24/18-П от 30.05.2023, пункт предписания 13. Место выявления нарушения: КГАУ «СОЦ «Жарки».

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

**Срок устранения нарушения:**

01.06.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Провести замену автоматической пожарной сигнализации и системы управления эвакуацией людей при пожаре в здании котельной.

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Предоставить сведения, документы, фотоматериалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения.

6. Сооружение КПП-1 не оборудовано установкой пожарной сигнализации. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2305/234-24/18-П от 30.05.2023, пункт предписания 14. Место выявления нарушения: КГАУ «СОЦ «Жарки».

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 2, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.

**Срок устранения нарушения:**

01.06.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Установить автоматическую пожарную сигнализацию в сооружении КПП-1.

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Предоставить сведения, документы, фотоматериалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Рыбинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю  
(государственный инспектор Рыбинского района по пожарному надзору) Буянков Денис Викторович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Лапо Александр Владимирович - Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Рыбинскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (главный государственный инспектор Рыбинского района по пожарному надзору), телефон: 83916520312, e-mail: lapoav@24.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«10» часов «00» минут «29» 05 2025 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

